

Оценка состояния пожарной безопасности

В ходе проверки смонтирована, а также сдана в эксплуатацию система пожарной сигнализации (акт приемки СПС в эксплуатацию от 11 марта 2022 года). Руководителем приняты меры по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, выявленных ранее. На финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ООО «Семейная САГА Плюс» в период с января 2021 года по истекший период 2022 года затрачено денежных средств в размере 5 571,63 белорусских рублей. Пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки) и эвакуационные выходы обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными Приложением Л ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»; помещения в полном объеме обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. № 35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»; в полном объеме обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на двери, расположенной на путях эвакуации (установлены электромагнитные замки); проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения; работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, тяжелобольные, а также лица, лишенные возможности самостоятельно свободно передвигаться (в количестве 100 процентов от фактически расположенных коек (кроватьей) для указанной категории людей), в полном объеме обеспечены самоспасателями. Разработана в установленном порядке общеобъектовая инструкция о пожарной безопасности.

Ответственность за данные нарушения предусмотрена ч. 7 статьи 24.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях

(указываются статья, пункт нормативного правового акта, предусматривающего ответственность)

Дополнительные сведения: нет

(иные сведения, необходимые для принятия решения по акту и (или) вынесения требования (предписания), размер причиненного вреда (при его наличии) и другие последствия выявленных нарушений)

Рекомендуемые к исполнению мероприятия: не оставлять без присмотра включенные в

(указываются мероприятия, выработанные на основании анализа статистических данных и примеров пожаров решений (распоряжений)

электросеть электрические приборы и оборудование, за исключением
местных исполнительных и распорядительных органов и т.п.)

приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора, пути эвакуации в зданиях (выходы, коридоры) не загромождать и содержать свободными: не размещать на путях эвакуации какие-либо предметы, не складировать оборудование и материалы, не устанавливать мебель; не допускать пользование открытым огнём в местах хранения и обращения горючих веществ и материалов, помещениях, технических этажах и подпольях; строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое переоснащение, перепрофилирование по функциональному назначению зданий и помещений осуществлять в соответствии с разработанной в установленном порядке проектной документацией; обеспечить контроль за правильностью выбора и применения кабелей, проводов, аппаратов защиты, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасных зон помещений и условий окружающей среды; обеспечить контроль за состоянием электрооборудования с целью предупреждения возникновения в них аварийных режимов работы (короткого замыкания, перегрузки, больших переходных сопротивлений, внутренних и атмосферных перенапряжений и других режимов); обеспечить своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, постоянно осуществлять контроль за качеством соединения электропроводки, организовать постоянную проверку наличия и исправности аппаратов защиты и обеспечить незамедлительные меры к устранению неисправностей; обеспечить соблюдение в административных, производственных, складских и вспомогательных помещениях противопожарного режима и постоянно контролировать соблюдение требований пожарной безопасности; не допускать эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов не промышленного (не заводского) изготовления.